

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej  
w Gnieźnie Sp. z o.o.  
ul. Staszica 13  
62-200 Gniezno

Gniezno, dnia 02.06.2016 r.

## INFORMACJA

Dla wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 418.000 Euro na:

- I. Budowa sieci ciepłej wraz z przyłączami w ul. Wawrzyńca
- II. Budowa przyłącza preizolowanego ul. Sienkiewicza 11
- III. Budowa przyłącza preizolowanego ul. Sienkiewicza 18
- IV. Budowa przyłącza preizolowanego ul. Sienkiewicza 23
- V. Budowa przyłącza preizolowanego ul. Wawrzyńca 34."

### Odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 31.05.2016 r.

Postępowanie przetargowe jest prowadzone przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie przy ul. Staszica 13 w sposób zgodny z Ogłoszeniem dotyczącym przedmiotowego postępowania oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 17.05.2016 r.

Do Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Gnieźnie wpłynęły zapytania o następującej treści:

#### *Zapytanie 1.*

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie kompletnej dokumentacji tj: przedmiarów robót oraz profili. Jednocześnie prosimy o określenie czy przedmiary obejmują cały zakres zadania.

#### *Odpowiedź*

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gnieźnie uwzględni prośbę zainteresowanych. Zamawiający udostępni na stronie internetowej: [www.pec.gniezno.pl/przetargi](http://www.pec.gniezno.pl/przetargi) dokumentację projektową dotyczącą zadania: I, II, IV, V zawierającą również profile podłużne projektowanych sieci wraz z przedmiarami robót obejmujących zakres przedmiotowego postępowania.

Zamawiający zwraca uwagę zainteresowanych stron, że przedmiary dotyczące w/w zadań nie zawierają wszystkich składników SIWZ a są jedynie pomocą do obliczenia ceny ofertowej. Oferent we własnym zakresie dokona weryfikacji zamieszczonych przedmiarów o dokumentację projektową zawierającą rysunki, uzgodnienia, decyzje.

W odniesieniu do zakresu robót objętego zadaniem III – przyłączy ciepłe do budynku zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 18 Zamawiający nie udostępni dokumentacji projektowej oraz przedmiarów robót. Wycenę tej części zadania należy wykonać w oparciu o zamieszczone ogłoszenie i SIWZ wraz z załącznikami.

### **Zapytanie 2.**

W związku z koniecznością zapoznania się z dokumentacją techniczną zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu złożenia oferty na dzień 13.06.2016.

### **Odpowiedź**

Zamawiający uwzględnia prośbę zainteresowanych. Zmianie ulega termin składania ofert na dzień 13.06.2016 r. do godz. 13.00 w sekretariacie Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp.z.o.o., ul. Staszica 13.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.06.2016 r. o godz. 13.15 w Świetlicy siedziby Spółki przy ul. Staszica 13 w Gnieźnie.

### **Zapytanie 3.**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur z wolnymi końcami 150 mm?

### **Odpowiedź**


Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur z wolnymi końcami 150 mm.

### **Zapytanie 4.**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie muf sieciowanych radiacyjnie ZPUM Międzyrzecz. ?

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza. Podtrzymujemy warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia.

  
mgr inż. Piotr Staśkiewicz  
(Zamawiający)

### Do wiadomości:

- uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego.

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gnieźnie  
Sp. z o.o.  
62-200 Gniezno, ul. Staszica 13  
tel. 061/428-45-50, tel./fax 061/428-45-54  
Identyfikator 632636595  
NIP 784-00-03-286