

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

(przetarg o wartości szacunkowej poniżej 418.000 Euro na dostawę materiałów preizolowanych do wykonania przyłącza ciepłego do budynku przy ulicy Podkomorskiej w Gnieźnie)

I ZAMAWIAJACY

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp. z o.o.
ul. Staszica 13, 62-200 Gniezno
NIP: 784-000-32-86, REGON: 632036595, KRS: 0000023463
Adres stront internetowej zamawiającego: www.pec.gniezno.pl

II OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta winna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej i napisana pismem czytelnym przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Wszystkie strony oferty winny być trwale spięte i ponumerowane, a dokumenty podpisane przez osobę /osoby upoważnione do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub osoby posiadające pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zawierania umów i zaciągnięcia zobowiązań finansowych, jeżeli nie są wpisane do właściwego rejestru lub centralnej ewidencji.

W przypadku, gdy Wykonawcę(-ów) reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo posiadające zakres umocowania oraz okres ważności, podpisane przez uprawnione osoby reprezentujące osobę(-by) prawną(-e) lub fizyczną(-e). Pełnomocnictwo winno zostać przedstawione w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.

Wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiającego, za wyjątkiem pełnomocnictwa winny być dostarczone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz posiadać tłumaczenia na język polski, jeżeli oryginał sporządzono w języku obcym.

Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby uprawnionej. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w jednym egzemplarzu. Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego na adres:

*Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp. z o.o.
ul. Staszica 13
62-200 Gniezno*

Która winna być oznakowana „Dostawa materiałów preizolowanych do wykonania przyłącza ciepłego do budynku przy ulicy Podkomorskiej w Gnieźnie”. Nie otwierać: przed 12 sierpnia 2016 r. godz. 11¹⁵

III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

III.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

III.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów preizolowanych do wykonania przyłącza ciepłego do budynku przy ulicy Podkomorskiej w Gnieźnie

III.1.2) Rodzaj zamówienia: Zakup towaru

III.1.3) Miejsce dostawy: Magazyn techniczny (ciepłownia C13) Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp. z o.o. ul. Spichrzowa 18, 62-200 Gniezno
tel.(61) 428-45-94 w godzinach od 7⁰⁰ do 14⁰⁰

III.1.4) Koszty transportu: Koszty transportu po stronie Wykonawca

III.1.5) Rozładunek: Rozładunek zapewni Zamawiający

III.1.6) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów preizolowanych do wykonania przyłącza ciepłego do budynku przy ulicy Podkomorskiej w Gnieźnie. Podstawowe wymagania:

1. Wszystkie elementy muszą spełniać warunki określone w normach a w szczególności z PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 488, PN-EN 489, PN-EN 13941, PN-EN 14419 a także innymi normami oraz wymaganiami jakościowymi zawartymi w SIWZ.
2. W celu potwierdzenia warunków określonych w punkcie 1. wyniki badań muszą zawierać :
 - chłonność wody
 - wytrzymałość na ściskanie
 - struktura komórkowa, wymiar komórek, puste przestrzenie i pęcherze
 - odchylenie od współosiowości
 - zawartość komórek zamkniętych
 - wytrzymałość na ścinanie w kierunku osiowym przed i po starzeniu
 - udarność
 - przewodność cieplną
 - zawartość gazu w komórkach
3. Wszystkie wyniki badań muszą pochodzić z akredytowanej jednostki badawczej.
4. Rury stalowe muszą być:
 - wyprodukowane ze stali P235GH
 - zgodne z normami PN-EN 10217
 - atestowane, posiadające świadectwo odbioru zgodnie z PN-EN 10204 3. 1.B.
 - przed zapianowaniem poddane procesowi śrutowania
 - długość rury stalowej musi wynosić 12 m (zgodnie z zestawieniem materiałów)
5. Izolacja z pianki PUR
 - Współczynnik przewodzenia ciepła pianki poliuretanowej 150 przed starzeniem, mierzony w temperaturze +500C nie może być większy niż 0,024 W/mK, natomiast po starzeniu nie większy niż 0,025 W/mK przy gęstości pianki na rurze preizolowanej nie mniejszej niż 60 kg/3 potwierdzona badaniami przeprowadzonymi przez niezależny instytut badawczy.
 - zastosowanie cyklopentanu jako środka spieniającego, przy produkcji izolacji poliuretanowej zarówno rur jak i kształtek.
 - trwałość sztywnej pianki izolacyjnej musi wynosić minimum 30 lat dla ciągłej temperatury pracy minimum +150 C.
6. Rury osłonowe z barierą muszą być produkowane z polietylenu bimodalnego min. PE80, w którym nie występuje koncentracja naprężeń i posiadać atest producenta granulatu. Rury osłonowe muszą być poddane procesowi koronowania.

7. Średnica i grubość ścianki rury osłonowej musi być zgodna z PN-EN 253:2005 i PN-EN 253:2009.
8. Mufy muszą być tylko termokurczliwe sieciowane radiacyjnie do zalewania pianką PUR z klejem termotopliwym i masą butylową i z korkami do wtapiania. Końcówki termokurczliwe mogą być tylko sieciowane radiacyjnie.
9. Do produkcji kolan preizolowanych można stosować wyłącznie kolana stalowe gięte na zimno lub kolana hamburskie z dospawanymi prostymi odcinkami rur. Nie wolno stosować kolan segmentowych.
10. Nie dopuszcza się zastosowania muf kolanowych.
11. Armatura w odwodnieniach i odpowietrzeniach musi posiadać korpus i końcówki ze stali nierdzewnej.
12. Należy stosować impulsowy system alarmowy. Rury i elementy prefabrykowane muszą posiadać wtopione w izolację miedziane druty alarmowe o przekroju 1,5 mm² każdy.
13. Rury preizolowane powinny posiadać aktualną aprobatę techniczną dopuszczającą do przesyłania nośnika ciepła o ciśnieniu roboczym do 2,5 MPa.
14. Należy uwzględnić maty kompensacyjne

III.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

III.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

III.1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

III.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 16 sierpnia 2016r..

IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

IV.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W PRZETARGU

IV.4.1) Zawartość oferty:

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2
3. Oświadczenie wg własnego wzoru o zapoznaniu się z projektem umowy
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu potwierdzenia, że profil prowadzonej przez Wykonawcę działalności odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz, że Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Oferta musi być podpisana przez osobę/ły upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy i upoważnione do jego reprezentowania. W przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę nie jest wpisana do właściwego rejestru gospodarczego jako osoba upoważniona do reprezentowania firmy, musi przedstawić oryginał pełnomocnictwa do występowania w imieniu Wykonawcy, zawierania umów i zaciągania zobowiązań finansowych.

IV.4.2) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

IV.4.3.) Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

V: PROCEDURA

V.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

V.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

V.2) KRYTERIA OCENY OFERT

V.2.1) Kryteria oceny ofert: 100% cena

Cena podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1) jest całkowitym wynagrodzeniem za zrealizowanie całości zamówienia objętego niniejszym postępowaniem wraz z podatkiem od towarów i usług.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ceny należnej Wykonawcy w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT) odpowiednio do tych zmian.

V.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

V.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

V.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

V.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pec.gniezno.pl

Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy przysyłać elektronicznie:

- w sprawach technicznych

Pan Andrzej Ratajczak aratajczak@pec.gniezno.pl, tel. **61 428-45-75**, kom. **723-343-012**

Pan Ireneusz Binkowski ibinkowski@pec.gniezno.pl, tel. **61 428-45-58**, kom. **723-343-009**

Odpowiedzi na otrzymane zapytanie zostaną niezwłocznie udzielone w formie elektronicznej wszystkim zainteresowanym podmiotom.

V.4.2) Termin składania ofert: 12.08.2016 godzina 11:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp. z o.o. ul. Staszica 13, 62-200 Gniezno. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, która winna być oznakowana:

„Dostawa materiałów preizolowanych do wykonania przyłącza ciepłego do budynku przy ulicy Podkomorskiej w Gnieźnie”

V.4.3) Termin otwarcia ofert: nastąpi w dniu **12.08.2016 o godz. 11¹⁵**, miejsce: Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp. z o.o. ul. Staszica 13, 62-200 Gniezno w sali narad I piętro.

V.4.4) Termin związania ofertą: okres w dniach: 7 (od ostatecznego terminu składania ofert).

V.4.5) Termin wykonania zadania: do 30 sierpnia 2016r.

V.4.6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w ogłoszeniu, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia przetargu bez podania przyczyny, odwołania przetargu przed upływem terminu składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków przetargu określonych w ogłoszeniu o przetargu w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi Wykonawcami oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny