

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej
w Gnieźnie Sp. z o.o.
ul. Staszica 13
62-200 Gniezno

Gniezno, dnia 15.01.2014 r.

INFORMACJA

Dla wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 400.000 Euro na: wdrożenie geoprzestrzennego Systemu ewidencji i zarządzania pracą sieci ciepłowniczej na terenie miasta Gniezna.

Odpowiedzi na zapytania złożone w dniu 09.01.2014 r. które wpłynęły do Zamawiającego.

Postępowanie prowadzone przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie przy ul. Staszica 13 w sposób zgodny z ogłoszeniem dotyczącym przedmiotowego postępowania z dnia 23.12.2013 r. oraz Opiszem Przedmiotu Zamówienia.

Zapytania:

1. Żeby wycenić punkt 6 "e" (B. WDROŻENIE, Opis Przedmiotu Zamówienia) potrzeba więcej informacji:

a) Jaki jest teraz serwer OPC – producent, nazwa, wersja itp.?

Hardware: Dell PowerEdge R2750.

Software: Na posiadanym przez nas serwerze znajduje się system klasy SCADA - TelWin v5.6

b) Jaką wersję protokołu OPC aktualny serwer obsługuje?

System Scada ma możliwość komunikowania się za pomocą OPC Data Access

c) Czy ew. upgrade serwera OPC jest możliwy do zrealizowania np. w ramach aktualnej umowy serwisowej z producentem? (w szczególności za darmo?)

Nie ma takiej możliwości. Część sprzętowa była kupiona od innego producenta natomiast umożliwienie wymiany danych z TelWin za pomocą Data Access wymaga dokupienia dodatkowego modułu komunikacyjnego.

d) Ile sygnałów obsługuje OPC serwer i ile ma być widoczne w GIS?

Aktualnie system SCADA obsługuje ponad 2500 sygnałów. W wersji początkowej GIS powinien uwzględniać 1000 z podanej powyżej puli sygnałów. Jednocześnie musiałyby być dopuszczona możliwość zwiększenia ich liczby zgodnie z potrzebami PEC.

2. Zapytanie dotyczące punktu 3 (D. ZAPISY FORMALNE, Opis Przedmiotu Zamówienia):

a) Czy przewidują Państwo uwzględnić referencję na projekt integracji oferowanego systemu GIS z ZSI innym niż Unisoft? Referencja będzie potwierdzona odpowiednim listem referencyjnym z przedsiębiorstwa ciepłowniczego.

Tak. Dopuszczamy przedstawienie przez Wykonawcę wykazu projektów integracji oferowanego systemu GIS z dowolnym ZSI. Realizacje projektów muszą być potwierdzone odpowiednimi listami referencyjnymi z przedsiębiorstw ciepłowniczych.

.....
Z-ca Prezesa
Biura Technicznych
(Zamawiający)
mgr inż. Piotr Staśkiewicz