

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ

w Gnieźnie Sp. z o.o. ul. Staszica 13

62-200 Gniezno

Gniezno, dnia 17.07.2014 r.

INFORMACJA

Dla wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego „Modernizacja kotła WLM-5 nr 3 wraz z wykonaniem projektu technicznego” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Odpowiedź na zapytanie z dnia 15.07.2014 r.

1. Czy inwestor wyraża zgodę na stężenie NO_x za instalacją odpylającą poniżej 400 mg/Nm^3 ?

Odpowiedź: TAK, dopuszczalne stężenie NO_x za instalacją odpylającą może wynosić 400 mg/Nm^3 przy zawartości tlenu w spalinach 6%

Z-ca Prezesa
działu technicznych

mgr inż. Piotr Staśkiewicz

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gnieźnie
Sp. z o.o.
62-200 Gniezno, ul. Staszica 13
tel. 061/428-45-50, tel./fax 061/428-45-54
Identyfikator 632036595
NIP 784-00-03-286