

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ

w Gnieźnie Sp. z o.o. ul. Staszica 13

62-200 Gniezno

Gniezno, dnia **22.07.2014** r.


INFORMACJA

Dla wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego „Modernizacja kotła WLM-5 nr 3 wraz z wykonaniem projektu technicznego” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Odpowiedź na zapytanie z dnia 22.07.2014 r.

1. W świetle Państwa odpowiedzi z dnia **21.07.2014** r. prosimy o potwierdzenie, że odpowiedź Państwa należy rozumieć w następujący sposób:
Kocioł zmodernizowany będzie posiadał ekrany: ścianę przednią, boczne, tylną komory paleniskowej i tylną kotła wykonane w technologii ścian szczelnych, natomiast węzownice pęczka konwekcyjnego II ciągu oraz węzownice podgrzewacza wody muszą być nieopłętowane.

Odpowiedź: TAK, dokładnie tak należy rozumieć odpowiedź z dnia 21.07.2014 r.

A-ca Prezesa
d/s technicznych

mgr inż. Piotr Staśkiewicz