

## **INFORMACJA DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW** **zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości** **szacunkowej poniżej 414.000 Euro na „Dostawę materiałów preizolowanych”**

### **Wpłynęły następujące pytania od Wykonawców:**

1. Czy wyniki badań będą uznane tylko wtedy jeśli będą pochodzić z jednej jednostki badawczej ?
2. Czy będzie wystarczające jeśli wyniki badań potwierdzą trwałość pianki poliuretanowej przez min. 30 lat w temperaturze 152 st. C, tym bardziej że Państwa system ciepłowniczy pracuje na znacznie niższych parametrach temperaturowych .
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na materiał preizolowany w którym współczynnik przewodzenia ciepła pianki poliuretanowej mierzony w temperaturze 50<sup>0</sup> C przed starzeniem wynosi 0,0287 W/mK ( zgodny z normą PN-EN 253)
4. Trwałość sztywnej pianki izolacyjnej musi wynosić minimum 30 lat dla ciągłej temperatury pracy minimum +160<sup>0</sup> C. Proszę o potwierdzenie temperatury ciągłej.
5. Proszę o określenie kryterium ofert, w przypadku, gdy nie będzie zastosowana bariera antydyfuzyjna.

### **Odpowiedzi :**

- Ad.1. Wszystkie badania muszą pochodzić z akredytowanej jednostki badawczej. Zamawiający dopuszcza wyniki badań z różnych jednostek badawczych .
- Ad.2. Zamawiający dopuszcza trwałość pianki poliuretanowej przez min. 30 lat w temperaturze 150<sup>0</sup>C pracy ciągłej.
- Ad. 3. Zamawiający podtrzymuje wymagania zgodnie z zapisami SIWZ.
- Ad.4. Jak w punkcie Ad.2.
- Ad.5. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty tylko dla jednego wariantu. Oferta złożona w jednym wariantcie, nie podlega kryterium oceny.

Z-ca Prezesa  
d/s technicznych

mgr inż. Piotr Świątkiewicz

ZAMAWIAJĄCY