

## **Zapytanie ofertowe**

**(dotyczy modernizacji systemu telemetrii węzła ciepłego K-182 Centrala Ciepła przy ulicy Poznańskiej 15 w Gnieźnie)**

### **I. ZAMAWIAJĄCY**

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp. z o.o.  
ul. Staszica 13, 62-200 Gniezno  
NIP: 784-000-32-86, REGON: 632036595, KRS: 0000023463

### **II. OPIS PRZEDMIOTU**

1. Przedmiotem zapytania jest wykonanie modernizacji systemu telemetrii Centrali Ciepłej przy ulicy Poznańskiej 15 w Gnieźnie
2. Zakres prac przedmiotu zapytania:
  - wykonanie wstępnego projektu uwzględniającego likwidację części obwodów pomiarowych oraz przeniesienie regulatora RVD wraz z przełącznikami trybu pracy do szaty AKPiA (obecnie brak projektu tych obwodów),
  - demontaż nieczynnych szaf liczników EWZ oraz szafy regulatora RVD,
  - montaż szafki krosowej pozwalającej przedłużyć okablowanie regulatora do szafy AKPiA,
  - montaż regulatora na elewacji szafy AKPiA,
  - montaż przełączników ręcznych na elewacji szafy AKPiA,
  - diagnostyka i uruchomienie nie działającej komunikacji z regulatorem i licznikiem ciepła Kamstrup z poziomu sterownika PLC,
  - włączenie do systemu telemetrii nowego licznika pary,
  - demontaż nieczynnych obwodów pomiarowych, sygnalizacyjnych i uszkodzonego panelu operatorskiego oraz uporządkowanie obwodów w szafie AKPiA,
  - aktualizacja oprogramowania sterownika PLC,
  - test wszystkich obwodów sygnalizacyjnych i pomiarowych,
  - aktualizacja ekranów synoptycznych, raportów trendów i alarmów w systemie TelWin,
  - wykonanie dokumentacji powykonawczej,
  - przeszkolenie obsługi eksploatacyjnej Zamawiającego.
3. Zakres dostaw:
  - szafka krosowa wraz z wyposażeniem,
  - zaślepka otworu po panelu operatorskim,
  - przełączniki ręczne (do współpracy z RVD),
  - oznaczniki do kabli i złączy.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

### **III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 20.12.2016r.

### **IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

Wykonawca powinien stworzyć ofertę do niniejszego zapytania.  
Oferta powinna być:



- opatrzona pieczęcią firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

#### V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być dostarczona: osobiście, za pomocą poczty na adres:

**Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp. z o.o.**

ul. Staszica 13

62-200 Gniezno

lub poczty elektronicznej [aratajczak@pec.gniezno.pl](mailto:aratajczak@pec.gniezno.pl) do dnia 18-11-2016r.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

#### VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 - Cena 100%

#### VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę za pośrednictwem poczty email.

#### VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Radosław Konieczny pod numerem telefonu 723-343-012 oraz adresem email: [aratajczak@pec.gniezno.pl](mailto:aratajczak@pec.gniezno.pl)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w ogłoszeniu, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia bez podania przyczyny, odwołania zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert albo przed otwarciem ofert, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi Wykonawcami oraz unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny

Z-ca Prezesa  
d/s technicznych  
  
mgr inż. Piotr Staśkiewicz

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gnieźnie  
Sp. z o.o.  
62-200 Gniezno, ul. Staszica 13  
tel. 061/428-45-50, tel./fax 061/428-45-54  
Identyfikator 632036595  
NIP 784-00-03-286