

.....  
Miejscowość i data

.....  
Nazwa i adres oferenta( pieczętka)

Numer oferty nadany przez Komisję Przetargową	
--	--

**Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej  
w Gnieźnie Spółka z o.o.**  
ul. Staszica 13  
62-200 Gniezno

### OFERTA

Data sporządzenia oferty:.....

Nazwisko lub firma ( nazwa ) oraz adres wykonawcy:.....

Numer telefonu ..... i telefaksu .....

REGON - numer: ..... NIP - numer: .....

W nawiązaniu do ogłoszenia Nr ..... z dnia ..... o

### PRZETARGU

na

wykonanie monitoringu CCTV IP na terenie Ciepłowni C-13 i  
C-14 dla Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Gnieźnie.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:

a. Ciepłownia C-13 ul. Spichrzowa 18 za kwotę:

*netto* .....

*brutto* .....

b. Ciepłownia C-14 ul. Rzepichy za kwotę:

*netto* .....

*brutto* .....

c. zakup od Zamawiającego kamer analogowych

*netto* .....

*brutto* .....

d. Ogółem (  $d = a + b - c$  )

*netto* .....

*brutto* .....



2. Zamówienie wykonamy w wymaganym terminie:  
Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: w dniu podpisania umowy.  
Wymagany termin zakończenia realizacji zamówienia: 60 dni od dnia podpisania umowy.
3. Termin płatności wynosi 14 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZi nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy niezbędne informacje do należytego przygotowania oferty i właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi dla stron postanowieniami, które zostaną wprowadzone do umowy i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyszczególnionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. Oświadczamy, że wszystkie strony naszej oferty, łącznie z wszystkimi załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z ..... stron.
8. Oświadczamy, że załącznikami do oferty są niezbędne, aktualne i ważne dokumenty wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
9. Załącznikami do niniejszej oferty są:
  - 1) .....
  - 2) .....
  - 3) .....
  - 4) .....
  - 5) .....
  - 6) .....
  - 7) .....

.....  
Podpisy osób upoważnionych do składania oświadczenia  
woli w imieniu Wykonawcy



## Zestawienie kamer wewnętrznych Ciepłownia C-13

<i>Lp</i>	<i>opis kamery</i>	<i>miejsce zainstalowania</i>	<i>ilość</i>
1	kamery IP FullHD, o czułości 0,1lux, obiektywem 2,80-12,00mm, z osobnym podświetleniem IR , detekcją ruchu i funkcją dzień/noc, zoom optyczny kamera wewnętrzna IP65	stacja pomp + 1 istniejąca	2szt
2	kamery IP FullHD, o czułości 0,1lux, obiektywem 2,80-12,00mm, z osobnym podświetleniem IR , detekcją ruchu i funkcją dzień/noc, zoom optyczny kamera wewnętrzna IP65	szafa główna	1szt
3	kamery IP FullHD, o czułości 0,1lux, obiektywem 2,80-12,00mm, z osobnym podświetleniem IR , detekcją ruchu i funkcją dzień/noc, zoom optyczny kamera wewnętrzna IP65	nawęglanie na taśmocią skośny	1szt
4	kamery IP FullHD, o czułości 0,1lux, obiektywem 2,80-12,00mm, z osobnym podświetleniem IR , detekcją ruchu i funkcją dzień/noc, zoom optyczny kamera wewnętrzna IP65	K1 - zasyp leja dodatkowego	1szt
5	kamery IP FullHD, o czułości 0,1lux, obiektywem 2,80-12,00mm, z osobnym podświetleniem IR , detekcją ruchu i funkcją dzień/noc, zoom optyczny kamera wewnętrzna IP65	nawęglanie nowa część	1szt
6	kamery IP FullHD, o czułości 0,1lux, obiektywem 2,80-12,00mm, z osobnym podświetleniem IR , detekcją ruchu i funkcją dzień/noc, zoom optyczny kamera wewnętrzna IP65	nawęglanie stara część	1szt

## Zestawienie kamer zewnętrznych Ciepłowni C-13

<i>Lp</i>	<i>opis kamer</i>	<i>miejsce zainstalowania</i>	<i>ilość</i>
1	kamery IP FullHD, o czułości 0,1lux, obiektywem 2,80-12,00mm, z osobnym podświetleniem IR , detekcją ruchu i funkcją dzień/noc, zoom optyczny niemniejszym niż x10	Brama i wejście na portiernie	1szt
2	kamery IP FullHD, o czułości 0,1lux, obiektywem 2,80-12,00mm, z osobnym podświetleniem IR , detekcją ruchu i funkcją dzień/noc, zoom optyczny	Zamontowana na słupie koło zbiornika patrząca na plac opałowy	1szt
3	kamery IP FullHD, o czułości 0,1lux, obiektywem 2,80-12,00mm, z osobnym podświetleniem IR , detekcją ruchu i funkcją dzień/noc, zoom optyczny	Nad wagą patrząca na przymy	1szt
4	kamery IP FullHD, o czułości 0,1lux, obiektywem 2,80-12,00mm, z osobnym podświetleniem IR , detekcją ruchu i funkcją dzień/noc, zoom optyczny	Kamera skierowana na wagę	1szt
5	kamery IP FullHD, o czułości 0,1lux, obiektywem 2,80-12,00mm, z osobnym podświetleniem IR , detekcją ruchu i funkcją dzień/noc, zoom optyczny	Z tyłu placu opałowego	1szt
6	kamery IP FullHD, o czułości 0,1lux, obiektywem 2,80-12,00mm, z osobnym podświetleniem IR , detekcją ruchu i funkcją dzień/noc, zoom optyczny	Od strony boksów patrząca na ciepłownię i plac żużła	1szt
7	kamery IP FullHD, o czułości 0,1lux, obiektywem 2,80-12,00mm, z osobnym podświetleniem IR , detekcją ruchu i funkcją dzień/noc, zoom optyczny	Kamera skierowana na garaże i magazyn	1szt
8	kamery IP FullHD, o czułości 0,1lux, obiektywem 2,80-12,00mm, z osobnym podświetleniem IR , detekcją ruchu i funkcją dzień/noc, zoom optyczny	Kamera skierowana pomiędzy odżużlaniem a ciepłownią	1szt



## Zestawienie kamer zewnętrzne Ciepłownia C-14

<i>Lp</i>	<i>opis kamery</i>	<i>miejsce zainstalowania</i>	<i>ilość</i>
1	kamery IP FullHD, o czułości 0,1lux, obiektywem 2,80-12,00mm, z osobnym podświetleniem IR , detekcją ruchu i funkcją dzień/noc, zoom optyczny	Plac węgoway zamontowane na estakadzie 2szt oraz 1szt na bramę wejściową	3szt