

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ  
W GNIEŹNIE Sp. z o.o.  
Ul. STASZICA 13  
62 – 200 GNIEZNO

Gniezno, dnia 30 czerwca 2015 r.

## INFORMACJA

dla wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Wykonanie projektu wraz z budową przepompowni sieci ciepłej dla Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Spółka z o.o.)”**.

### Odpowiedź na zapytanie złożone w dniu: 29.06.2015 r. do PEC Gniezno.

Postępowanie prowadzone przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie przy ul. Staszica 13 w sposób zgodny z Ogłoszeniem dotyczącym przedmiotowego postępowania z dnia 12 czerwca 2015 r. oraz Warunkami Zamówienia.

Do niniejszego zamówienia nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Do Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp. z o.o. wpłynęło zapytanie o następującej treści:

### **Zapytanie**

1. Czy teren na którym będzie znajdowała się pompownia ma być w przyszłości przeznaczony na parking ? Jeśli tak to czy wytrzymałość nowego stropu pompowni na przenosić obciążenia od aut parkujących na parkingu.
2. Prosimy o podanie w jakiej odległości znajduje się instalacja kanalizacji do której będzie możliwe podłączenie z rurociągiem zrzutowym.
3. Czy posadzka w komorze ma być zabezpieczona powłoką odporną na 120 stC ?
4. Prosimy o określenie w jakiej odległości i w którym miejscu będzie możliwe podłączenia zasilania elektrycznego do pompowni?
5. W jaki sposób będą przekazywane dane Akpia do Państwa centrali i czy należy powyższe prace ująć w wycenie?
6. Czy napędy elektryczne do przepustnic mają być zamontowane na wszystkich przepustnicach zarówno przed pompami jak i za pompami?
7. Czy pompa rezerwowa w pompowni ma być rezerwą czynną czy też bierną oraz prosimy podać jaką ma posiadać wydajność?
8. Czy czujniki sterujące pompownią mają być zdublowane?
9. W jaki lokalny panel sterowniczy ma być wyposażona nowa pompownia?
10. Prosimy o odpowiedź na bazie jakiego programu ma być wykonana wizualizacja pompowni i jakie parametry mają być ujęte w powyższej wizualizacji ?
11. Kto odpowiada za wycinkę drzew na terenie przyszłej inwestycji?
12. Czy w wycenie należy ująć koszt wycinki drzew na terenie przyszłej inwestycji ?
13. Jaki stopień ochrony mają posiadać przetwornice częstotliwości w pompowni i w jaki sposób mają być zamontowane ? ( bezpośrednio na pompach , w szafie ,czy na ścianie )
14. Prosimy o podanie powierzchni przewidywanego chodnika i drogi dojazdowej w m<sup>2</sup>?

### **Odpowiedź**

W odpowiedzi na złożone zapytanie, poniżej udzielamy następujących odpowiedzi:

:

1. Tak
2. Maksymalnie 150mb
3. Tak
4. Na chwilę obecną przygotowywane są warunki w Enea – przyłączy po stronie Zamawiającego

5. *Punkt dostępu do transmisji danych poprzez złącze światłowodowe wykona Zamawiający*
6. *Tak*
7. *Pompa ma być rezerwą bierną, pompa rezerwowa o wydajności 150m<sup>3</sup>/h*
8. *Tak*
9. *Minimum 15" – dotykowy*
10. *TelWin SCADA wersja 5.7, Parametry ujęte w wizualizacji:*
  - *Ciśnienie na rurociągu zasilającym kierunek Ciepłownia C-14*
  - *Ciśnienie przed i za układem pompowym*
  - *Różnica ciśnień między rurociągiem zasilającym a powrotnym przed i za układem pompowym*
  - *Sterowanie wg nastawy różnicy ciśnień*
  - *Zużycie energii elektrycznej poszczególnych pomp*
  - *Wskazanie aktualnej wydajności pompy w Hz*
  - *Zdalne sterowanie pracą przepompowni*
  - *Wskazanie stanów położenia przepustnic*
  - *Wskazanie temperatur na zasilaniu i powrocie*
11. *Wykonawca*
12. *Tak*
13. *Przetwornice montowane na ścianie firmy Schneider Electric Altivar o stopniu ochrony IP54*
14. *30m<sup>2</sup>*

Składający zapytanie w ostatnim zdaniu postawił zarzut, że przyjęte przez Zamawiającego rozwiązanie jest niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Nie wskazał jednak konkretnej podstawy prawnej. Nadmieniamy, że w przypadku, gdyby Wykonawca zawarł z Producentami opału umowy w sprawach zamówień publicznych, umowy takie są jawne, co wynika z brzmienia art. 139 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

## Za złożone zapytanie dziękujemy

.....

### Do wiadomości:

- uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający

Z-ca Prezesa  
dł. technicznych  
mgr inż. Piotr Staśkiewicz