

Gniezno 25.03.2013 r.

### **Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu na częściowy demontaż komina C-14.**

#### Pytanie 1

Czy odcięty fragment segmentu S6 ma pozostać na terenie ciepłowni czy też ma być zutylizowany?

#### Ad.1.

Odcięty fragment segmentu S6 ma zostać wywieziony poza ciepłownię i przekazany do utylizacji. Przychody uzyskane ze złomownia należy przekazać PEC obliczone wg masy i aktualnej ceny złomu.

#### Pytanie 2

Jest podane, iż przygotowanie powierzchni segmentu S6 (po przeróbce) do wykonania wzmocnienia laminatem należy wykonać przy użyciu piaskowania. Biorąc pod uwagę ogólny stan komina, siłę uderzenia materiału ściernego podczas wykonywania techniki piaskowania oraz ogólne potrzeby (stan przygotowania powierzchni) materiałów żywicznych - laminaty, pragnę zapytać czy jest możliwa zmiana z technologii piaskowania na mechaniczne przygotowanie powierzchni w stopniu ST 2 (użycie szlifierek kątowych ze szczotkami drucianymi).

#### Ad.2

Możliwe jest zastosowanie innej technologii przygotowania powierzchni przed wykonaniem wzmocnienia laminatem jednak przy zachowaniu aby naprawiana zwięzka wytrzymała min 3 lata.

Z-ca Prezesa  
d/s technicznych  
  
mgr inż. Piotr Staśkiewicz