

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAMAWIAJĄCY

**PEC Gniezno Sp. z o.o. ul. Staszica 13, 62-200 Gniezno - zaprasza do
składania ofert na wykonanie robót :**

**„Wykonania konserwacji trzech galerii komina ciepłowni C-13 przy ul.
Spichrzowej 18 w Gnieźnie.”**

I. Opis obiektu.

Komin żelbetowy o wysokości 101,4m zlokalizowany jest na terenie ciepłowni C-13 ul. Spichrzowa 18 w Gnieźnie.

II. Zakres i warunki wykonania robót.

1. Zakres niezbędnych robót:

Zakres niezbędnych robót dot. konserwacji trzech galerii komina. Należy wykonać:

- a. Piaskowanie na sucho do stopnia SA 2/12 wszystkich pomostów(po ich zdemontowaniu) oraz wsporników i barierek (na kominie),
- b. Umyć pomosty myjką wysokociśnieniową (250atm),
- c. Dwukrotnie zagruntować wszystkie elementy trzech galerii farbami epoksydowymi chemoodpornymi, a następnie należy jednokrotnie pomalować elementy trzech galerii farbą nawierzchniową poliuretanową chemoodporną w kolorze szarym.
- d. Wykonać drobnych napraw (w systemie PCC) zewnętrznej powierzchni betonowej komina ok. 5m²,
- e. Umocować przewody instalacji oświetleniowej komina do galerii i komina,
- f. Wymienić jedną uszkodzoną oprawę lampy przeszkodowej oraz rurek instalacyjnych (peszla).
- g. Na galerii +93m należy wykonać i zamontować klapę z kraty „Vema”.

2. Warunki prowadzenia robót.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za odpowiednie oznakowanie strefy zakazu przebywania osób w rejonie prowadzenia robót. Prace należy prowadzić w ten sposób, aby nie dochodziło do niekontrolowanego zapylenia i zanieczyszczenia okolicznego terenu poza ogrodzeniem obiektu. Odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe na terenach sąsiednich w związku z prowadzonymi pracami - ponosi **Wykonawca**.

Wykonawca ponosi także odpowiedzialność za uszkodzenia urządzeń znajdujących się na terenie ciepłowni – w szczególności budynków i urządzeń znajdujących się na terenie ciepłowni i na zewnątrz ogrodzenia.

Zamawiający umożliwi zasilanie urządzeń Wykonawcy w energię elektryczną w wyznaczonych punktach w budynku ciepłowni C-13.

Wykonawca w czasie prowadzonych prac musi być w ścisłym kontakcie z kierownictwem ciepłowni. Wszystkie warunki BHP prowadzonych robót muszą być uzgadniane z kierownictwem obiektu.

Zamawiający na czas prowadzenia robót może udostępnić pomieszczenia na sprzęt i narzędzia Wykonawcy oraz pomieszczenia socjalne. Warunki udostępnienia pomieszczeń muszą być uzgodnione z kierownictwem ciepłowni.

Na wykonane w ramach zamówienia prace **Wykonawca** udzieli, co najmniej 5 letniej gwarancji.

Uwaga!

Wykonawca przed złożeniem ofert we własnym zakresie winien zapoznać się z terenem i obiektem, na którym będzie prowadzone przedmiotowe zadanie i dołączyć oświadczenie wg własnego wzoru, że zapoznał się z rejonem i zakresem robót przewidzianym do wykonania.

III. Termin zakończenia robót: do dnia 30.04.2013 r.

IV. Składanie ofert i wybór wykonawcy.

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium wynosi 5000zł.
2. Oferty mogą składać podmioty posiadające sprzęt oraz personel uprawniony do wykonywania robót wysokościowych.
3. Oferty składać w formie pisemnej na adres – PEC Gniezno Sp. o.o., ul. Staszica 13, 62-200 Gniezno (z dopiskiem – „**Wykonania konserwacji trzech galerii komina ciepłowni C-13**”).
4. Ofertę dowolnego wzoru zawierającą - cenę ofertową netto z oświadczeniem, że zakończenie robót nastąpi do dnia 30.04.2013 r - należy złożyć do **05.04.2013 do godz. 11⁰⁰.**
5. Załącznikami **wymaganymi** do oferty są :
 - a. Wykaz pracowników wraz z potwierdzonymi kopiami orzeczeń lekarskich dopuszczających do prac wysokościowych
 - b. Polisa OC od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w wyniku realizacji robót **w wys. min. 100 000,00 zł**
 - c. Oświadczenie o zapoznaniu się z rejonem i zakresem robót
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **05.04.2013 o godz. 11¹⁵** w sali narad I p w siedzibie Spółki, przy ul. Staszica 13.
7. Zamawiający powoła komisję do wyboru Wykonawcy – jedynym kryterium wyboru będzie cena netto. Wykonawcy, którzy nie złożą do oferty załączników o których mowa w pkt.IV.4 - **zostaną odrzuceni.**

Zatwierdzono, dnia 29.03.2013 r.

Z-ca Prezesa
d/s technicznych
mgr inż. Piotr Staškiewicz