

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAMAWIAJĄCY

PEC Gniezno Sp. z o.o. ul. Staszica 13, 62-200 Gniezno - zaprasza do
składania ofert na wykonanie robót :

**„Etap drugi wykonania remontu podajnika węgla mostu skośnego w
ciepłowni C-13 przy ul. Spichrzowej 18 w Gnieźnie.”**

I. Opis obiektu.

Podajnik węgla zlokalizowany jest na terenie ciepłowni C-13 ul. Spichrzowa 18 w Gnieźnie.

II. Zakres i warunki wykonania robót.

1. Zakres niezbędnych robót:

Zakres niezbędnych robót dot. remontu podajnika węgla. Należy wykonać:

- a. Wymiana górnych pasów blachy trapezowej na ścianach osłonowych wraz z opierzeniem – 86,4m²,
- b. Demontaż i ponowny montażu blach dachowych mostu – 120,96m²,
- c. Wypiaskowanie do drugiego stopnia czystości konstrukcji wsporczej kadłuba mostu od połowy wysokości do dachu włącznie – 163,04m²,
- d. Dwukrotne wymalowanie farbą epoksydową oczyszczonych powierzchni -163,04m²,
- e. Jednokrotnym wymalowaniu farbą poliuretanową o zadanym kolorze uprzednio zagruntowanych powierzchni – 163,04m²

2. Warunki prowadzenia robót.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za odpowiednie oznakowanie strefy zakazu przebywania osób w rejonie prowadzenia robót. Prace należy prowadzić w ten sposób, aby nie dochodziło do niekontrolowanego zapylenia i zanieczyszczenia okolicznego terenu poza ogrodzeniem obiektu. Odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe na terenach sąsiednich w związku z prowadzonymi pracami - ponosi **Wykonawca**.

Wykonawca ponosi także odpowiedzialność za uszkodzenia urządzeń znajdujących się na terenie ciepłowni – w szczególności budynków i urządzeń znajdujących się na terenie ciepłowni i na zewnątrz ogrodzenia.

Zamawiający umożliwia zasilanie urządzeń Wykonawcy w energię elektryczną w wyznaczonych punktach w budynku ciepłowni C-13.

Wykonawca w czasie prowadzonych prac musi być w ścisłym kontakcie z kierownictwem ciepłowni. Wszystkie warunki BHP prowadzonych robót muszą być uzgadniane z kierownictwem obiektu.

Zamawiający na czas prowadzenia robót może udostępnić pomieszczenia na sprzęt i narzędzia Wykonawcy oraz pomieszczenia socjalne. Warunki udostępnienia pomieszczeń muszą być uzgodnione z kierownictwem ciepłowni.



Na wykonane w ramach zamówienia prace **Wykonawca** udzieli, co najmniej 5 letniej gwarancji.

Uwaga!

Wykonawca przed złożeniem ofert we własnym zakresie winien zapoznać się z terenem i obiektem, na którym będzie prowadzone przedmiotowe zadanie i dołączyć oświadczenie wg własnego wzoru, że zapoznał się z rejonem i zakresem robót przewidzianym do wykonania.

III. Termin zakończenia robót: do dnia 30.04.2013 r.

IV. Składanie ofert i wybór wykonawcy.

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium wynosi 5000zł.
2. Oferty mogą składać podmioty posiadające sprzęt oraz personel uprawniony do wykonywania robót wysokościowych.
3. Oferty składać w formie pisemnej na adres – PEC Gniezno Sp. o.o., ul. Staszica 13, 62-200 Gniezno (z dopiskiem – „**Etap drugi wykonania remontu podajnika węgla mostu skośnego w ciepłowni C-13**”).
4. Ofertę dowolnego wzoru zawierającą - cenę ofertową netto z oświadczeniem, że zakończenie robót nastąpi do dnia 30.04.2013 r - należy złożyć do **15.04.2013 do godz. 11⁰⁰.**
5. Załącznikami **wymaganymi** do oferty są :
 - a. Wykaz pracowników wraz z potwierdzonymi kopiami orzeczeń lekarskich dopuszczających do prac wysokościowych
 - b. Polisa OC od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w wyniku realizacji robót **w wys. min. 200 000,00 zł**
 - c. Oświadczenie o zapoznaniu się z rejonem i zakresem robót
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **15.04.2013 o godz. 11¹⁵** w sali narad I p w siedzibie Spółki, przy ul. Staszica 13.
7. Zamawiający powoła komisję do wyboru Wykonawcy – jedynym kryterium wyboru będzie cena netto. Wykonawcy, którzy nie złożą do oferty załączników, o których mowa w pkt.IV.4 - **zostaną odrzuceni.**
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w ogłoszeniu, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia przetargu bez podania przyczyny, odwołania przetargu przed upływem terminu składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków przetargu określonych w ogłoszeniu o przetargu w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zatwierdzono, dnia 09.04.2013 r.


Złca Prezesa
ds. technicznych
mgr inż. Piotr Stańkiewicz