

## ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

### ZAMAWIAJĄCY

PEC Gniezno Sp. z o.o. ul. Staszica 13, 62-200 Gniezno - zaprasza do

składania ofert na wykonanie robót :

„Wykonanie remontu podajnika węgla mostu skośnego w ciepłowni C-13 przy ul. Spichrzowej 18 w Gnieźnie.”

#### I. Opis obiektu.

Podajnik węgla zlokalizowany jest na terenie ciepłowni C-13 ul. Spichrzowa 18 w Gnieźnie.

#### II. Zakres i warunki wykonania robót.

##### 1. Zakres niezbędnych robót:

Zakres niezbędnych robót dot. remontu podajnika węgla. Należy wykonać:

- a. Wymiany dolnych pasów blachy trapezowej na ścianach osłonowych – 86,4m<sup>2</sup>,
- b. Wypiaskować do stopnia SA 2 podłogi i konstrukcji wsporczej kadłuba mostu do połowy wysokości (do okien) oraz podpory wraz z napinaczem – 453,28m<sup>2</sup>,
- c. Dwukrotnie wymalować farbą epoksydową oczyszczone powierzchnie – 453,28m<sup>2</sup>,
- d. Jednokrotnie wymalować farbą poliuretanową o kolorze zbliżonym do koloru oryginalnego uprzednio zagruntowanych powierzchni – 453,28m<sup>2</sup>,

##### 2. Warunki prowadzenia robót.

**Wykonawca** ponosi odpowiedzialność za odpowiednie oznakowanie strefy zakazu przebywania osób w rejonie prowadzenia robót. Prace należy prowadzić w ten sposób, aby nie dochodziło do niekontrolowanego zapylenia i zanieczyszczenia okolicznego terenu poza ogrodzeniem obiektu. Odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe na terenach sąsiednich w związku z prowadzonymi pracami - ponosi **Wykonawca**.

**Wykonawca** ponosi także odpowiedzialność za uszkodzenia urządzeń znajdujących się na terenie ciepłowni – w szczególności budynków i urządzeń znajdujących się na terenie ciepłowni i na zewnątrz ogrodzenia.

**Zamawiający** umożliwi zasilanie urządzeń Wykonawcy w energię elektryczną w wyznaczonych punktach w budynku ciepłowni C-13.

**Wykonawca** w czasie prowadzonych prac musi być w ścisłym kontakcie z kierownictwem ciepłowni. Wszystkie warunki BHP prowadzonych robót muszą być uzgadniane z kierownictwem obiektu.

**Zamawiający** na czas prowadzenia robót może udostępnić pomieszczenia na sprzęt i narzędzia Wykonawcy oraz pomieszczenia socjalne. Warunki udostępnienia pomieszczeń muszą być uzgodnione z kierownictwem ciepłowni.

Na wykonane w ramach zamówienia prace **Wykonawca** udzieli, co najmniej 5 letniej gwarancji.

**Uwaga!**

Wykonawca przed złożeniem ofert we własnym zakresie winien zapoznać się z terenem i obiektem, na którym będzie prowadzone przedmiotowe zadanie i dołączyć oświadczenie wg własnego wzoru, że zapoznał się z rejonem i zakresem robót przewidzianym do wykonania.

**III. Termin zakończenia robót: do dnia 30.04.2013 r.**

**IV. Składanie ofert i wybór wykonawcy.**

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium wynosi 5000zł.
2. Oferty mogą składać podmioty posiadające sprzęt oraz personel uprawniony do wykonywania robót wysokościowych.
3. Oferty składać w formie pisemnej na adres – PEC Gniezno Sp. o.o., ul. Staszica 13, 62-200 Gniezno (z dopiskiem – „**Wykonanie remontu podajnika węgla mostu skośnego w ciepłowni C-13**”).
4. Ofertę dowolnego wzoru zawierającą - cenę ofertową netto z oświadczeniem, że zakończenie robót nastąpi do dnia 30.04.2013 r - należy złożyć do **05.04.2013 do godz. 11<sup>00</sup>.**
5. Załącznikami **wymaganymi** do oferty są :
  - a. Wykaz pracowników wraz z potwierdzonymi kopiami orzeczeń lekarskich dopuszczających do prac wysokościowych
  - b. Polisa OC od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w wyniku realizacji robót **w wys. min. 200 000,00 zł**
  - c. Oświadczenie o zapoznaniu się z rejonem i zakresem robót
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **05.04.2013 o godz. 11<sup>30</sup>** w sali narad I p w siedzibie Spółki, przy ul. Staszica 13.
7. Zamawiający powoła komisję do wyboru Wykonawcy – jedynym kryterium wyboru będzie cena netto. Wykonawcy, którzy nie złożą do oferty załączników, o których mowa w pkt.IV.4 - **zostaną odrzuceni.**

**Zatwierdzono, dnia 29.03.2013 r.**

Z-ca Prezesa  
d/s technicznych  
  
mgr inż. Piotr Staśkiewicz