

Gniezno, 2011-08-23

.....
pieczęćka firmowa

WYJAŚNIENIA

W dniu 23 sierpnia 2011 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści:

Zwracamy się z uprzejmym zapytaniem, czy oferta ma być sporządzona wg przedmiaru robót załączonego do SIWZ?


Nasze wątpliwości budzi fakt, że długości przyłączy z przedmiaru nie odpowiadają długościom określonym w SIWZ'

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO

„Oferta winna być sporządzona w formie kosztorysu inwestorskiego, zgodnie z przedmiarem robót wraz z formularzem ofertowym Wykonawcy.

Różnice pomiędzy dl. przyłączy z przedmiaru a dl. w SIWZ powstały z następującego powodu:

- w SIWZ omyłkowo nie ujęto przyłącza od K-4 do W-3: rura preizolowana Ø 48,3 x 2,6/110mm dl. 2x11 mb
- w SIWZ nie ujęto przyłączy wewnątrz budynku Ø 76 – 12mb, Ø 48 – 12 mb
- pozostałe różnice:
 - a) Z-11 do W-4 w zestawieniu SIWZ 54 mb a w obmiarze 60 mb
 - b) W-4 do W-5 w zestawieniu SIWZ 156 mb a w obmiarze 166 mbwynikają z zaokrąglenia długości rur w zestawieniu wykonanym przez projektanta w dokumentacji.”

Z-ca Prezesa
d/s technicznych

.....
mgr inż. Piotr Staśkiewicz