

.....
pieczęćka jednostki

WYJAŚNIENIE

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości szacunkowej poniżej 387 000 euro w trybie przetargu nieograniczonego „**Dostawa materiałów preizolowanych w 2011 r.**”

Do Przedsiębiorstwa wpłynęło zapytanie następującej treści:

„W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem na dostawę materiałów preizolowanych, zwracamy się z zapytaniem o zastosowanie, zamiast kolan prefabrykowanych, termokuczliwych usieciowanych radiacyjnie muf kolanowych”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zastosowanie termokuczliwych usieciowanych radiacyjnie muf kolanowych. Po stronie Wykonawcy jest skorygowanie ilości muf prostych, długości rur preizolowanych oraz dostarczenie odpowiednich kolan stalowych dla danych średnic.

**Z-ca Prezesa
d/s technicznych**

.....
Osoba uprawniona do składania wyjaśnień
Wykonawcom ze strony Zamawiającego