

Gniezno, 2016-06-29

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

dla wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia na "Wykonanie remontu komina żelbetowego h=100m na terenie Ciepłowni C-13 przy ulicy Spichrzowej 18 w Gnieźnie"

Informacja uzupełniająca dotycząca rozszerzenia zakresu zadania o wykonanie odwodnienia.

Dodatkowo na głowicy komina należy zaprojektować i wykonać system odprowadzania wód opadowych i skroplin na poziom ziemi. W zakres tych prac wchodzi również wykonanie skutecznego i trwałego uszczelnienia przestrzeni pomiędzy trzonem żelbetowym, a stalową głowicą kominową, aby skropliny ze spalin nie przedostawały się bezpośrednio na trzon komina. System ten ma zapobiegać powstawaniu trudno usuwalnych zacieków na trzonie komina.

Złoa Prezesa
d/s technicznych
Piotr Staškiewicz
mgr inż. Piotr Staškiewicz

Do wiadomości:

- uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia