

Gniezno, dnia 04.05.2010.

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp. z o.o. ul. Staszica 13,
62-200 Gniezno

**Informuje iż z dniem dzisiejszym wprowadza uzupełnienia do
OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Dla zadania „**Dostawa jedenastu szt. kompaktowych węzłów ciepłych**”

1. Parametry sieciowe latem : zasilanie powrót 70/35⁰ C
2. Parametry instalacji c.o. ;
 - węzły wg zestawienia poz. : 1,2,3,5,6,7,9,10,11 - 90/70⁰ C
 - węzeł poz. 4 : 80/60⁰ C
 - węzeł poz. 8 : 70/55⁰ C
3. Dane dla obliczenia ciśnienia otwarcia zaworów bezpieczeństwa dla instalacji c.o.
 - węzły poz. 3,4,5,6,9,10,11 – ciśnienie statyczne - 15 m
 - węzły poz. 1,7 – ciśnienie statyczne - 10 m
 - węzły poz. 2,8 – ciśnienie statyczne - 5 m
4. Ciśnienie otwarcia zaworów bezpieczeństwa wszystkich węzłów dla instalacji c.w.u. należy przyjąć – 6 bar.
5. W zestawieniu tabelarycznym węzłów podano rodzaj istniejącej instalacji energii elektrycznej w pomieszczeniach węzłów – nie zapewniamy możliwości ujednoczenia na jednofazową lub trójfazową.


Prezes Zarządu
mgr inż. Jarosław Grobelny