

Gniezno, dnia 25.02.2011 r.

## Informacja

**Zamawiającego - Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Gnieźnie**

**Spółka . z o.o.**

z siedzibą w Gnieźnie przy ul. Staszica 13, tel.: (0-61) 428-45-50, fax: 428-45-54

w związku z ogłoszeniem przetargu pod nazwą :

**„Wykonanie robót remontowych - budowlanych w budynkach Ciepłowni C-13 i  
budynku administracji przy ul. Staszica13”**

**Zamawiający** informuje wszystkich uczestników postępowania przetargowego, że wpłynęło zapytanie w sprawie treści Kosztorysu Nakładczego - **załącznika nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.**

### Treść pytania :

„Proszę odpowiedzieć, czy w pozycjach 3, 23, 43, 77, 87 przedmiaru chodzi o wykonanie lamperii z tynku żywicznego czy tynku mineralnego strukturalnego jak podano w przedmiarze.”

### Odpowiedź.

Nie chodzi o wykonanie lamperii z tynku żywicznego. Istniejące lamperie olejne mają być usunięte a ściany klatki schodowej winny być wymalowane farbami natryskowymi ujętymi w zestawieniu materiałowym poz. 11 i poz. 12. Wersja programu kosztorysowego nie zawiera pozycji malowania natryskowego – zastosowano analogię w postaci malowania emulsyjnego.

Złca Prezesa  
d/s Technicznych  
mgr inż. Piotr Staszkiewicz