

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp. z o.o.
ul. Staszica 13
62-200 Gniezno
tel. 61 428 45 50
pec@pec.gniezno.pl
www.pec.gniezno.pl

Gniezno, 07.06.2016

Zapytanie ofertowe

(dotyczy wykonania wymiany silnika pompy 6 kV w ciepłowni C-13 przy ulicy Spichrzowej 18 w Gnieźnie)

I. ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp. z o.o.
ul. Staszica 13, 62-200 Gniezno
NIP: 784-000-32-86, REGON: 632036595, KRS: 0000023463

II. OPIS PRZEDMIOTU

1. Przedmiotem zapytania jest sprawdzenie i wymiana silnika SZDc 174r pompy w ciepłowni C13 przy ulicy Spichrzowej 18 w Gnieźnie
2. Zakres prac przedmiotu zapytania:
 - diagnostyka silnika przeznaczonego do montażu
 - wykonanie pomiarów izolacji silnika i wystawienie stosownych protokołów
 - odłączenie kabla zasilającego demontowanego silnika
 - rozprzęgnięcie układu silnik-pompa
 - demontaż niesprawnego silnika pompy
 - transport zdemontowanego silnika we wskazane miejsce na terenie PEC Gniezno
 - wklejenie nowych śrub fundamentowych dopasowanych pod rozstaw montowanego silnika
 - kontrola i dopasowanie sprzęgła silnika i pompy
 - ustawienie silnika z pompą (zesprzęgnięcie)
 - wykonanie osiowania układu silnik – pompa
 - podłączenie kabli zasilających do napędu
 - wykonanie pomiarów ochronnych i wystawienie stosownych protokołów
 - prace rozruchowe i sprawdzenie poprawności działania silnik - pompa
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych:
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.08.2016r.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca powinien stworzyć ofertę do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczęcią firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być dostarczona: osobiście, za pomocą poczty na adres:

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp. z o.o.
ul. Staszica 13
62-200 Gniezno
lub poczty elektronicznej rkonieczny@pec.gniezno.pl do dnia 15-07-2016r.



2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 - Cena 100%

W cenie usługi należy podać koszt diagnostyki silnika przeznaczonego do montażu. W przypadku stwierdzenia, że silnik jest niesprawny Zamawiający odstąpi od wymiany silnika i zapłaci Wykonawcy koszt diagnostyki.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę za pośrednictwem poczty email.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Radosław Konieczny pod numerem telefonu 723-343-010 oraz adresem email: rkonieczny@pec.gniezno.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w ogłoszeniu, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia bez podania przyczyny, odwołania zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert albo przed otwarciem ofert, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi Wykonawcami oraz unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie
Sp. z o.o.
62-200 Gniezno, ul. Staszica 13
tel. 061/428-45-50, tel./fax 061/428-45-54
identyfikator 632636695
NIP 784-00-08-286

Złota Prezesa
d/s technicznych

mgr inż. Piotr Staśkiewicz