

Gniezno, dnia 28.04.2010.

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp. z o.o. ul. Staszica 13, 62-200 Gniezno

**Informuje iż z dniem dzisiejszym wprowadza zmiany do
OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Dla zadania „**Dostawa jedenastu szt. kompaktowych węzłów ciepłych**”

1. Dotyczy zapisów w dziale I pkt C 3 o treści

- Do oferty należy dołączyć dla poszczególnego węzła schemat technologiczny wraz ze specyfikacją materiałową (określającą, typy, ilości i producentów poszczególnych elementów węzła) oraz rysunek przestrzenny 3D węzła ciepłego obrazujący ułożenie poszczególnych elementów węzła oraz konstrukcji wsporczej i usytuowanie węzła ciepłego w pomieszczeniu wymiennikowni. (dokument - zgodnie z Cz.II. pkt. 2 g Opisu Przedmiotu Zamówienia)

Zamawiający odstępuje od konieczności prezentacji rysunku przestrzennego 3D węzłów ciepłych. Rysunki te będą wymagane od Wykonawcy którego oferta zostanie wybrana, po podpisaniu umowy.

2. W dziale I pkt B dodaje się następujący zapis :

- **okres międzygrzewczy: temperatura 70/35°C, ciśnienie 1,6 MPa.**

**Z-ca Prezesa
d/s technicznych**

.....mgr inż. Piotr Stankiewicz.....