

## INFORMACJA

### dla wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego na „Przeniesienie i modernizację kotła WR-10 wraz z wykonaniem projektu technicznego”

Odpowiedzi na zapytania skierowane do PEC Gniezno w dniu 08.03.2010 r.

#### **Zapytanie nr 1.**

*Czy aby zachować termin zakończenia realizacji zadania określony w pkt. III SIWZ na dzień 15 wrzesień 2010r. Zamawiający dopuszcza, że prace projektowe, postępowanie administracyjne oraz prace demontażowe i montażowe będą mogły przebiegać równolegle począwszy od dnia 30.04.2010r.*

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza podpisanie aneksu do umowy zmieniającego termin końcowy wykonania zadania, jeśli będzie to wynikało z konieczności uzyskania wymaganych prawem decyzji administracyjnych. Wydłużenie terminu nie może być większe od maksymalnych terminów przewidzianych w KPA i w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska na uzyskanie koniecznych decyzji i pozwoleń.

#### **Zapytanie nr 2.**

*Czy Zamawiający dopuszcza zabudowę ceramicznego sklepienia dopalającego*

Odpowiedź.

Tak, dopuszczamy zabudowę sklepienia dopalającego.

#### **Zapytanie nr 3.**

*Czy Zamawiający dopuszcza zaproponowanie w ofercie innej niż 7-mio strefowa skrzynia rusztu np. 9-cio strefowa z dyszowo – stożkowym rozproszaniem powietrza w każdej strefie. Z naszych doświadczeń wynika, że palenisko z taką skrzynią wykazuje większą sprawność.*

Odpowiedź.

Nie wyrażamy zgody na ofertę zawierającą budowę 9-cio strefowej skrzyni podmuchowej ze stożkowym rozproszaniem powietrza.

Za złożenie pytań dziękujemy.

**Z-ca Prezesa**  
**d/s technicznych**  
*Staszczyński*  
.....  
Osoba uprawniona ze strony Zamawiającego  
do składania wyjaśnień

#### **Do wiadomości**

Uczestnicy postępowania o udzielenie zam. sektorowego.

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gnieźnie  
Sp. z o.o.  
62-200 Gniezno, ul. Staszica 13  
tel. 061/428-45-50, tel./fax 061/428-45-54  
identyfikator 632036595  
NIP 784-00-03-286