

INFORMACJA

dla wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego na „Przeniesienie i modernizację kotła WR-10 wraz z wykonaniem projektu technicznego”

Odpowiedzi na zapytania skierowane do PEC Gniezno.

Do Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp. z o.o. wpłynęły następujące zapytania:

I. Zapytanie

„Pkt 3 „Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące dostaw pokładu rusztowego i układu nawęglania” prosimy o ostateczne sprecyzowanie zawartości chromu w rusztowinie odlewu żeliwnego ponieważ w ppkt 2 podano dwuznacznie: „Rusztowiny mają być wykonane z żeliwa zawierającego minimum 1,5% chromu, a w drugim zapisie podano „Rusztowiny z dodatkiem chromu ZICr08”.

Odpowiedź

Informujemy, że zapis prawidłowy brzmi: „Rusztowiny z dodatkiem chromu ZICr1,5”.

II. Zapytanie

„Pkt IV Warunki udziału w postępowaniu zwracamy się z zapytaniem, czy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykazą w swojej ofercie iż w latach 2006-2009 (w siwz podano 2007-2009) zrealizowali jako bezpośredni wykonawca co najmniej pięć zamówień budowy lub modernizacji o zakresie do opisanego (technologia ekranów szczelnych oraz nowa stacja odpylająca) – dla kotłów wodnych w zakresie mocy od 5 do 29 MW (w siwz podano od 5 do 15 MW). W wykazanych robotach muszą występować minimum 3 zadania z realizacją układów odpylania zapewniającej uzyskanie stężenia po odpylaczu poniżej 100 mg/Nm³ przy O₂=6%.

Odpowiedź

Informujemy, że podtrzymujemy zapisy pkt IV Warunki udziału w postępowaniu.

Za złożone zapytania dziękujemy.

Z-ca Prezesa
d/s technicznych
.....
Osoba uprawniona do składania wyjaśnień
Wykonawcom ze strony Zamawiającego

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gnieźnie
Sp. z o.o.
62-200 Gniezno, ul. Staszica 13
tel. 061/428-45-50, tel./fax 061/428-45-54
Identyfikator 632036595
NIP 784-00-03-286

Do wiadomości:

- uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.